



# Roxeler Baustoffprüfstelle

Baustoffprüfung  
Baugrundgutachten  
Bauwerkserhaltung

**Roxeler Ingenieurgesellschaft mbH**  
Otto-Hahn-Straße 7 · 48161 Münster

Diephaus Betonwerk GmbH  
Zum Langenberg 1-3

49377 Vechta

Bauaufsichtlich anerkannte  
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (PÜZ)

Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem  
Bauproduktengesetz

Privatrechtlich anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra  
für bituminöse und mineralische Baustoffe

Durch die DAP GmbH nach  
DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes  
Prüflaboratorium für die in der Urkunde  
aufgeführten Prüfverfahren



Prüfzeugnis-Nr.: 040043-12-9

## Prüfung des Gleit/- Rutschwiderstandes an Platten aus Beton gemäß DIN EN 1339, Anhang I

### Angaben des Herstellers

Antragsteller: Diephaus Betonwerk  
Prüfmaterial: 5 Stück Betonplatten  
Bezeichnung: Rustica  
Sortennummer: k. A.  
Herstelldatum: k. A.  
Oberfläche: gebürstet  
Nennmaße: 40 cm x 40 cm x 4 cm

### Angaben der Prüfstelle

Anlieferung am: 23.03.2012  
durch: Spedition  
Prüfung am: 27.04.2012  
Temperatur Luft: 19°C  
Temperatur Platte/ Gleitk.: 20°C/21°C  
Lagerung in der Prüfstelle: Norm  
Prüfer: P. Klüter

Prüfkörper Nr.:		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
		0°	180°	0°	180°	0°	180°	0°	180°	0°	180°
Pendelgerät	1. Ablesung	35	36	40	41	38	39	41	42	37	36
	2. Ablesung	30	32	35	36	35	38	39	38	35	32
	3. Ablesung	31	30	35	36	33	36	36	37	30	31
	4. Ablesung	31	30	34	37	33	36	36	35	30	30
	5. Ablesung	32	30	33	35	33	35	35	35	30	31
Mittelwerte:		31		35		34		36		30	
<b>Mittelwert USRV (3. bis 5. Ablesung)</b>										<b>33</b>	

Bemerkung:

Roxeler Baustoffprüfstelle  
Münster, den 09.05.2012



Der Leiter der Baustoffprüfstelle

Das Prüfzeugnis darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Die ungekürzte oder auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung durch die Baustoffprüfstelle

Roxeler Ingenieurges. mbH  
Baustoffprüfstelle  
Otto-Hahn-Straße 7  
D-48161 Münster

Telefon (0 25 34) 62 00-0  
Telefax (0 25 34) 62 00-32  
Internet: www.roxeler.de  
E-Mail: mail@roxeler.de

Geschäftsführer: Diplom Ingenieure  
Dr. Markus Johow, Wilhelm Kordts,  
Dr. Stefan Kordts, Andre Liesenkötter  
Amtsgericht Münster HR B 3320

Volksbank Münster  
BLZ 401 600 50 Kto.-Nr. 1705 157 600  
Sparkasse Münsterland Ost  
BLZ 400 501 50 Kto.-Nr. 377 275